# 令和8年度　水質検査結果表

・試料の種類　原水（浮洲池）　　・採水地点　鞍手町大字木月字浮洲地内

| | 採 水 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項　　目 | 単位 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | CFU／ml | — | — | 1100 | — | — | 9600 | — | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | — | — | 検出しない | 33.0 | — | — | 検出しない | — | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.0003未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.00005未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg／l | | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.001 | — | — | — | — | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg／l | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg／l | — | — | 0.007 | — | — | — | — | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／l | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | — | — | 0.1 | — | — | — | — | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.18 | — | — | — | — | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.02 | — | — | — | — | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg／l | — | — | 0.0002未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg／l | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg／l | — | — | 0.004未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg／l | — | — | 0.002未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg／l | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg／l | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 20 | PFOS・PFOA | mg／l | — | — | 0.000005未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg／l | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg／l | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.03 | — | — | — | — | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg／l | — | — | 0..11 | — | — | — | — | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.19 | — | — | — | — | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.01未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg／l | — | — | 15 | — | — | — | — | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg／l | — | — | 0.086 | — | — | — | — | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg／l | — | — | 13.2 | — | — | 12.9 | — | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg／l | — | — | 90.0 | — | — | — | — | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg／l | — | — | 178.0 | — | — | — | — | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg／l | — | — | 0.02未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg／l | 0.000008 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000037 | 0.000011 | 0.000003 | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg／l | 0.000250 | 0.000006 | 0.000120 | 0.000870 | 0.000110 | 0.000110 | 0.000004 | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg／l | — | — | 0.005未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg／l | — | — | 0.0005未満 | — | — | — | — | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素TOC） | mg／l | — | — | 4.1 | — | — | 4.1 | — | | | | | |
| 48 | PH値 | — | — | — | 8.2 | — | — | 8.3 | — | | | | | |
| 49 | 味 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 50 | 臭気 | — | — | — | カビ臭 | — | — | カビ臭 | — | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | — | — | 13 | — | — | 20 | — | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | — | — | 6.3 | — | — | 7.8 | — | | | | | |

# 令和8年度　水質検査結果表

・試料の種類　猿喰配水池系浄水　　・採水地点　鞍手町大字小牧字今村地内　給水栓

| | 採　水　月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項　　目 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg／l以下 | — | — | — | — | 0.0003未満 | — | — | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg／l以下 | — | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 7 | ひ素及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg／l以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg／l以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 合計10mg／l以下 | — | — | — | — | 0.2 | — | — | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg／l以下 | — | — | — | — | 0.15 | — | — | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.03 | — | — | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg／l以下 | — | — | — | — | 0.0002未満 | — | — | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg／l以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | |
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg／l以下 | — | — | — | — | 0.004未満 | — | — | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 20 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/l以下 | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg／l以下 | — | 0.07 | — | — | 0.22 | — | — | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg／l以下 | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg／l以下 | — | 0.007 | — | — | 0.02 | — | — | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg／l以下 | — | 0.005 | — | — | 0.007 | — | — | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg／l以下 | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg／l以下 | — | 0.02 | — | — | 0.040 | — | — | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg／l以下 | — | 0.006 | — | — | 0.011 | — | — | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg／l以下 | — | 0.002 | — | — | 0.002 | — | — | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg／l以下 | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | — | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg／l以下 | — | — | — | — | 0.02 | — | — | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg／l以下 | — | — | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | — | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg／l以下 | — | — | — | — | 19 | — | — | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg／l以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg／l以下 | 20.8 | 19.6 | 22.6 | 16.4 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | | | | | |
| 40 | 硬度 | 300mg／l以下 | — | 99 | — | — | 102 | — | — | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg／l以下 | — | 167 | — | — | 202 | — | — | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg／l以下 | — | — | — | — | 0.02未満 | — | — | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg／l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg／l以下 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000004 | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg／l以下 | — | — | — | — | 0.0005未満 | — | — | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素TOC） | 3mg／l以下 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 48 | PH値 | 5.8～8.6 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | |

# 令和8年度　水質検査結果表

・試料の種類　山神配水池系浄水　　・採水地点　鞍手町大字新延字舟川地内　給水栓

| | 採　水　日 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項　　目 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | |
| 7 | ひ素及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 合計10mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 20 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.21 | — | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.002未満 | — | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.022 | — | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.003未満 | — | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.007 | — | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.044 | — | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.003未満 | — | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.013 | — | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.002 | — | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.008未満 | — | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.03未満 | — | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.01未満 | — | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg／l以下 | — | — | — | — | — | 0.005未満 | — | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg／l以下 | 21.7 | 19.8 | 21.8 | 16.5 | 19.8 | 21.0 | 20.0 | | | | | |
| 40 | 硬度 | 300mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素TOC） | 3mg／l以下 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | | | | | |
| 48 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | |

# 令和8年度　水質検査結果表

・試料の種類　荒五郎配水池系浄水　　・採水地点　鞍手町大字上木月字大井地内　給水栓

| | 採　水　日 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項　　目 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg／l以下 | — | — | — | 0.0003未満 | — | — | — | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg／l以下 | — | — | — | 0.00005未満 | — | — | — | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | | | | | |
| 7 | ひ素及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg／l以下 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | — | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg／l以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 合計10mg／l以下 | — | — | — | 0.6 | — | — | — | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg／l以下 | — | — | — | 0.11 | — | — | — | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | 0.02 | — | — | — | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg／l以下 | — | — | — | 0.0002未満 | — | — | — | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg／l以下 | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | | | | | |
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg／l以下 | — | — | — | 0.004未満 | — | — | — | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg／l以下 | — | — | — | 0.002未満 | — | — | — | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | | | | | |
| 20 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/l以下 | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | — | — | 0.000005未満 | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg／l以下 | 0.07 | — | — | 0.15 | — | — | 0.23 | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg／l以下 | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | — | — | 0.002未満 | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg／l以下 | 0.004 | — | — | 0.007 | — | — | 0.017 | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg／l以下 | 0.004 | — | — | 0.004 | — | — | 0.008 | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg／l以下 | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.001未満 | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg／l以下 | 0.014 | — | — | 0.015 | — | — | 0.040 | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | — | — | 0.003未満 | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg／l以下 | 0.004 | — | — | 0.004 | — | — | 0.013 | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg／l以下 | 0.002 | — | — | 0.001未満 | — | — | 0.002 | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg／l以下 | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | — | — | 0.008未満 | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | 0.01未満 | — | — | — | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg／l以下 | 0.01 | — | — | 0.02 | — | — | 0.03 | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg／l以下 | — | — | — | 0.03未満 | — | — | — | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | 0.01未満 | — | — | — | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg／l以下 | — | — | — | 12 | — | — | — | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg／l以下 | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | — | — | 0.005未満 | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg／l以下 | 20.6 | 19.6 | 21.7 | 16.5 | 20.0 | 20.9 | 20.1 | | | | | |
| 40 | 硬度 | 300mg／l以下 | — | — | — | 77 | — | — | 91 | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg／l以下 | 195 | — | — | 155 | — | — | 163 | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg／l以下 | — | — | — | 0.02未満 | — | — | — | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg／l以下 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg／l以下 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000004 | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg／l以下 | — | — | — | 0.005未満 | — | — | — | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素TOC） | 3mg／l以下 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 48 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | |

# 令和8年度　水質検査結果表

・試料の種類　御山配水池系浄水　　・採水地点　鞍手町大字室木字若宮原地内　給水栓

| | 採　水　日 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項　　目 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1ml中100個以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 7 | ひ素及びその化合物 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 合計10mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 16 | 1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 20 | PFOS・PFOA | 0.00005mg/以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg／l以下 | — | — | — | — | 0.24 | — | — | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | 0.002未満 | — | — | | | | | |
| 24 | クロロホルム | 0.06mg／l以下 | — | — | — | — | 0.021 | — | — | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | — | — | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.007 | — | — | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg／l以下 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.041 | — | — | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg／l以下 | — | — | — | — | 0.003未満 | — | — | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg／l以下 | — | — | — | — | 0.011 | — | — | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | 0.09mg／l以下 | — | — | — | — | 0.002 | — | — | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | 0.08mg／l以下 | — | — | — | — | 0.008未満 | — | — | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | — | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg／l以下 | — | 0.01 | — | — | 0.03 | — | — | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg／l以下 | — | — | — | — | 0.03未満 | — | — | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1mg／l以下 | — | — | — | — | 0.01未満 | — | — | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg／l以下 | — | — | — | — | 0.005未満 | — | — | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg／l以下 | 21.4 | 19.6 | 22.8 | 16.4 | 20.0 | 20.8 | 20.0 | | | | | |
| 40 | 硬度 | 300mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | 0.00001mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 46 | フェノール類 | 0.005mg／l以下 | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素TOC） | 3mg／l以下 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | | | | | |
| 48 | PH値 | 5.8～8.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | |