

令和7年度 水質検査結果表

		・試料の種類	原水(浮洲池)				・採水地点	鞍手町大字木月字浮洲地内					
	採水日		4月16日	4月30日	5月14日	6月11日	7月9日	8月12日					
	採水時間		9:20	9:25	9:50	9:37	10:00	9:42					
	気温		17.0℃	22.0℃	24.0℃	22.0℃	30.0℃	29.0℃					
	水温		15.0℃	19.0℃	21.0℃	23.0℃	29.5℃	28.5℃					
	項 目	単位											
1	一般細菌	CFU／ml	1500	—	320	1700	350	6400					
2	大腸菌	—	検出	—	検出しない	70	検出しない	検出					
3	カドミウム及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.0003未満	—	—					
4	水銀及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.00005未満	—	—					
5	セレン及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.001未満	—	—					
6	鉛及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.001未満	—	—					
7	ヒ素及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.001	—	—					
8	六価クロム化合物	mg／l	—	—	—	0.002未満	—	—					
9	亜硝酸態窒素	mg／l	—	—	—	0.010	—	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	—	—	—	0.001未満	—	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／l	—	—	—	0.2	—	—					
12	フッ素及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.14	—	—					
13	ホウ素及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.02	—	—					
14	四塩化炭素	mg／l	—	—	—	0.0002未満	—	—					
15	1,4-ジオキサン	mg／l	—	—	—	0.005未満	—	—					
16	1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／l	—	—	—	0.004未満	—	—					
17	ジクロロメタン	mg／l	—	—	—	0.002未満	—	—					
18	テトラクロロエチレン	mg／l	—	—	—	0.001未満	—	—					
19	トリクロロエチレン	mg／l	—	—	—	0.001未満	—	—					
20	ベンゼン	mg／l	—	—	—	0.001未満	—	—					
21	亜鉛及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.05	—	—					
22	アルミニウム及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.07	—	—					
23	鉄及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.14	—	—					
24	銅及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.01未満	—	—					
25	ナトリウム及びその化合物	mg／l	—	—	—	14	—	—					
26	マンガン及びその化合物	mg／l	—	—	—	0.048	—	—					
27	塩化物イオン	mg／l	16.3	—	14.5	12.8	11.4	7.1					
28	硬度	mg／l	—	—	—	84	—	—					
29	蒸発残留物	mg／l	—	—	—	164	—	—					
30	陰イオン界面活性剤	mg／l	—	—	—	0.02未満	—	—					
31	ジェオスミン	mg／l	—	0.000005	0.000002	0.000002	0.000002	0.000019					
32	2-メチルイソボルネオール	mg／l	—	0.000068	0.000016	0.000011	0.00055	0.0010					
33	非イオン界面活性剤	mg／l	—	—	—	0.005未満	—	—					
34	フェノール類	mg／l	—	—	—	0.0005未満	—	—					
35	有機物(全有機炭素TOC)	mg／l	2.3	—	2.6	2.6	3.7	2.4					
36	PH値	—	8.7	—	8.8	8.2	9.0	7.6					
37	臭気	—	カビ臭	—	藻臭	藻・カビ臭	カビ臭	カビ臭					
38	色度	度	11	—	8	10	13	18					
39	濁度	度	12	—	5.2	2.9	4.0	7.8					

令和7年度 水質検査結果表

		・試料の種類	猿喰配水池系浄水			・採水地点	鞍手町大字小牧字今村地内 給水栓							
	採 水 日	4月25日	5月8日	5月14日	6月11日	7月9日	8月12日	8月18日						
	採 水 時 間	8:50	11:15	9:20	9:07	9:02	9:10	13:10						
	気 温	18.0℃	21.0℃	26.0℃	23.0℃	30.0℃	32.0℃	34.0℃						
	水 温	19.0℃	20.0℃	21.0℃	23.0℃	30.0℃	29.0℃	36.0℃						
	項 目	基準値												
1	一般細菌	1ml中100個以下	0	—	0	0	—	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	—	検出しない	検出しない	—	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／l以下	—	—	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／l以下	—	—	—	—	0.00005未満	—						
5	セレン及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
7	ひ素及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	0.02mg／l以下	—	—	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／l以下	—	—	—	—	0.004未満	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	合計10mg／l以下	—	—	—	—	0.3	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg／l以下	—	—	0.11	—	—	0.15	—					
13	ホウ素及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—	0.03	—					
14	四塩化炭素	0.002mg／l以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg／l以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
16	1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／l以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—					
17	ジクロロメタン	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
19	トリクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
20	ベンゼン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—					
21	塩素酸	0.6mg／l以下	—	—	0.11	—	—	0.29	—					
22	クロロ酢酸	0.02mg／l以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—					
23	クロロホルム	0.06mg／l以下	—	—	0.004	0.003	0.009	0.015	—					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—					
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg／l以下	—	—	0.003	0.002	0.005	0.006	—					
26	臭素酸	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—					
27	総トリハロメタン	0.1mg／l以下	—	—	0.011	0.007	0.021	0.030	—					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—					
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg／l以下	—	—	0.003	0.002	0.005	0.008	—					
30	ブロモホルム	0.09mg／l以下	—	—	0.001	0.001未満	0.002	0.001	—					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg／l以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—					
32	亜鉛及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／l以下	—	—	—	—	—	0.03	—					
34	鉄及びその化合物	0.3mg／l以下	—	—	—	—	—	0.03未満	—					
35	銅及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg／l以下	—	—	—	—	—	14	—					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg／l以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
38	塩化物イオン	200mg／l以下	23.6	—	22.5	20.4	19.0	—	15.1					
39	硬度	300mg／l以下	—	—	93	—	—	78	—					
40	蒸発残留物	500mg／l以下	—	—	188	—	—	196	—					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg／l以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—					
42	ジェオスミン	0.00001mg／l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	0.000001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg／l以下	※0.000011	0.000004	0.000004	0.000001	0.000002	—	0.000010					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—					
45	フェノール類	0.005mg／l以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—					
46	有機物(全有機炭素TOC)	3mg／l以下	0.6	—	0.5	0.3未満	0.5	—	0.7					
47	PH値	5.8～8.6	7.3	—	7.5	7.4	7.6	—	7.3					
48	味	異常でないこと	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	※カビ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし					
50	色度	5度以下	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満					
51	濁度	2度以下	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満					
判 定			※不適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

※印については、5月8日に再検査をし、結果、水質検査に適合しています。

令和7年度 水質検査結果表

		・試料の種類	山神配水池系浄水			・採水地点		鞍手町大字新延字舟川地内 給水栓						
	採 水 日	4月25日	5月8日	5月14日	6月14日	7月9日	8月12日							
	採 水 時 間	9:40	11:15	10:05	9:50	10:13	10:07							
	気 温	20.0℃	21.0℃	25.0℃	22.0℃	31.0℃	30.0℃							
	水 温	19.0℃	20.0℃	22.0℃	23.0℃	30.0℃	31.0℃							
項 目		基準値												
1	一般細菌	1ml中100個以下	0	—	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	—	検出しない	検出しない	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／l以下	—	—	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／l以下	—	—	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
7	ひ素及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
8	六価クロム化合物	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／l以下	—	—	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	合計10mg／l以下	—	—	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg／l以下	—	—	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—							
14	四塩化炭素	0.002mg／l以下	—	—	—	—	—							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg／l以下	—	—	—	—	—							
16	1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／l以下	—	—	—	—	—							
17	ジクロロメタン	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
20	ベンゼン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
21	塩素酸	0.6mg／l以下	—	—	—	—	—							
22	クロロ酢酸	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—							
23	クロロホルム	0.06mg／l以下	—	—	—	—	—							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	—	—	—							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg／l以下	—	—	—	—	—							
26	臭素酸	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
27	総トリハロメタン	0.1mg／l以下	—	—	—	—	—							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	—	—	—							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg／l以下	—	—	—	—	—							
30	ブロモホルム	0.09mg／l以下	—	—	—	—	—							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg／l以下	—	—	—	—	—							
32	亜鉛及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／l以下	—	—	—	0.03	—							
34	鉄及びその化合物	0.3mg／l以下	—	—	—	—	—							
35	銅及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg／l以下	—	—	—	—	—							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg／l以下	—	—	—	0.005未満	—							
38	塩化物イオン	200mg／l以下	24.1	—	22.3	20.5	19.2	17.5						
39	硬度	300mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
40	蒸発残留物	500mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	0.00001mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	0.005mg／l以下	—	—	—	—	—	—						
46	有機物(全有機炭素TOC)	3mg／l以下	0.6	—	0.4	0.3未満	0.5	0.6						
47	PH値	5.8～8.6	7.3	—	7.3	7.3	7.4	7.2						
48	味	異常でないこと	異常なし	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	※カビ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	0.1未満	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定		※不適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						

※印については、5月8日に再検査をし、
結果、水質検査に適合しています。

令和7年度 水質検査結果表

		・試料の種類	荒五郎配水池系浄水			・採水地点		鞍手町大字上木月字大井地内 給水栓					
	採 水 日	4月25日	5月14日	6月11日	7月9日	8月12日	8月18日						
	採 水 時 間	9:00	9:35	9:16	9:14	9:28	13:20						
	気 温	18.0℃	25.0℃	22.0℃	30.0℃	31.0℃	34.0℃						
	水 温	19.0℃	22.0℃	23.0℃	30.0℃	29.0℃	36.0℃						
	項 目	基準値											
1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	—	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／l以下	—	—	0.0003未満	—	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／l以下	—	—	0.00005未満	—	—						
5	セレン及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
6	鉛及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
7	ひ素及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
8	六価クロム化合物	0.02mg／l以下	—	—	0.002未満	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／l以下	—	—	0.004未満	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	合計10mg／l以下	—	—	0.3	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg／l以下	—	—	0.10	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1mg／l以下	—	—	0.02未満	—	—						
14	四塩化炭素	0.002mg／l以下	—	—	0.0002未満	—	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg／l以下	—	—	0.005未満	—	—						
16	1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／l以下	—	—	0.004未満	—	—						
17	ジクロロメタン	0.02mg／l以下	—	—	0.002未満	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
19	トリクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
20	ベンゼン	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	—	—						
21	塩素酸	0.6mg／l以下	—	—	0.09	—	—						
22	クロロ酢酸	0.02mg／l以下	—	—	0.002未満	—	—						
23	クロロホルム	0.06mg／l以下	—	—	0.004	0.008	0.014						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	0.003未満	—	—						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg／l以下	—	—	0.005	0.005	0.006						
26	臭素酸	0.01mg／l以下	—	—	0.001未満	0.019	—						
27	総トリハロメタン	0.1mg／l以下	—	—	0.015	—	0.030						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	0.003未満	—	—						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg／l以下	—	—	0.004	0.005	0.009						
30	ブロモホルム	0.09mg／l以下	—	—	0.002	0.001	0.001						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg／l以下	—	—	0.008未満	—	—						
32	亜鉛及びその化合物	1mg／l以下	—	—	0.01未満	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／l以下	—	—	0.05	—	—						
34	鉄及びその化合物	0.3mg／l以下	—	—	0.03未満	—	—						
35	銅及びその化合物	1mg／l以下	—	—	0.01未満	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg／l以下	—	—	16	—	—						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg／l以下	—	—	0.005	—	—						
38	塩化物イオン	200mg／l以下	23.7	21.7	20.2	19.2	—	15.2					
39	硬度	300mg／l以下	—	—	92	—	—						
40	蒸発残留物	500mg／l以下	—	—	216	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg／l以下	—	—	0.02未満	—	—						
42	ジェオスミン	0.00001mg／l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	0.000001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg／l以下	0.000008	0.000004	0.000002	0.000002	—	0.000008					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg／l以下	—	—	0.005未満	—	—						
45	フェノール類	0.005mg／l以下	—	—	0.0005未満	—	—						
46	有機物(全有機炭素TOC)	3mg／l以下	0.6	0.7	0.4	0.5	—	0.7					
47	PH値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.6	7.3	—	7.3					
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし					
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし					
50	色度	5度以下	1	0.5未満	0.6	0.5未満	—	0.5未満					
51	濁度	2度以下	0.3	0.1未満	0.2	0.1未満	—	0.1未満					
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和7年度 水質検査結果表

		・試料の種類	御山配水池系浄水			・採水地点		鞍手町大字室木字若宮原地内 給水栓						
	採 水 日	4月25日	5月14日	6月11日	7月9日	8月12日								
	採 水 時 間	10:00	10:20	10:08	10:27	10:28								
	気 温	19.0℃	25.0℃	22.0℃	31.0℃	30.0℃								
	水 温	17.0℃	21.0℃	22.0℃	29.5℃	28.5℃								
項 目		基準値												
1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg／l以下	—	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／l以下	—	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	0.001未満							
7	ひ素及びその化合物	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
8	六価クロム化合物	0.02mg／l以下	—	—	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／l以下	—	—	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	合計10mg／l以下	—	—	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg／l以下	—	—	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	—							
14	四塩化炭素	0.002mg／l以下	—	—	—	—	—							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg／l以下	—	—	—	—	—							
16	1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg／l以下	—	—	—	—	—							
17	ジクロロメタン	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
20	ベンゼン	0.01mg／l以下	—	—	—	—	—							
21	塩素酸	0.6mg／l以下	—	—	—	—	0.32							
22	クロロ酢酸	0.02mg／l以下	—	—	—	—	0.002未満							
23	クロロホルム	0.06mg／l以下	—	—	—	—	0.014							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	—	—	0.003未満							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg／l以下	—	—	—	—	0.007							
26	臭素酸	0.01mg／l以下	—	—	—	—	0.001未満							
27	総トリハロメタン	0.1mg／l以下	—	—	—	—	0.031							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg／l以下	—	—	—	—	0.003未満							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg／l以下	—	—	—	—	0.009							
30	ブロモホルム	0.09mg／l以下	—	—	—	—	0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg／l以下	—	—	—	—	0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	0.01未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg／l以下	—	0.02	—	—	0.04							
34	鉄及びその化合物	0.3mg／l以下	—	—	—	—	0.03未満							
35	銅及びその化合物	1mg／l以下	—	—	—	—	0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg／l以下	—	—	—	—	—							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg／l以下	—	—	—	—	0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg／l以下	23.4	22.6	20.3	19.1	18.7							
39	硬度	300mg／l以下	—	—	—	—	—							
40	蒸発残留物	500mg／l以下	—	—	—	—	—							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg／l以下	—	—	—	—	—							
42	ジェオスミン	0.00001mg／l以下	—	—	—	—	—							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg／l以下	—	—	—	—	—							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg／l以下	—	—	—	—	—							
45	フェノール類	0.005mg／l以下	—	—	—	—	—							
46	有機物(全有機炭素TOC)	3mg／l以下	0.6	0.6	0.4	0.5	0.8							
47	PH値	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							